

Horizontalofen (B x H x T) 4 m x 3 m x 2,48 m

Standort Dortmund

DIN 4102-12 : 1998-11

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen -
Teil 12: Funktionserhalt elektrischer Kabelanlagen -
Anforderungen und Prüfungen

Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen

Belegungsplätze mit Sicherungen bei
einer Kabelprüfung mit Funktionserhalt nach
DIN 4102-12 momentan:

- 24 Belegungsplätze für Starkstromkabel (400 V)
- 12 Belegungsplätze für Fernmeldekabel (110 V)
- 12 Belegungsplätze entweder für Starkstrom-
und/oder für Fernmeldekabel

Es besteht zudem die Möglichkeit einer
Doppelbelegung.

Eine Erweiterung der Belegungsplätze
ist in Kürze vorgesehen.

IMO Res. MSC.61(67) (FTP-Code) Anlage 1, Teil 3 und IMO Res. A. 754 (18)

Brandwiderstandsfähigkeit von Trennflächen
des Typs A, B und F



Brandofen – Außenansicht



Brandofen – Innenansicht

DMT GmbH & Co. KG

Zentrum für Brand- und Explosionsschutz

Tremoniastraße 13
44137 Dortmund

T +49 231 5333-240
F +49 231 5333-299

dmt-firetest@dm-group.com
dmt-group.com